

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ВентСервис”

368600 г. Дербент, ул. Сальмана, д.89к, кв.5 тел: 8 - 988 - 797 - 01 – 07 E-mail: ata.man97@mail.ru

АКТ N.170

о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов

с. Кумух, ул. Р. Сулейманова, д.18

«20» сентября 2026г.

Комиссия в составе:

Представителей заказчика (отв. за вентиляционное хозяйство):

Магомедова Руслана Алиевича, Администрация МО «Сельсовет Кумухский»

должность, наименование организации, Ф.И.О.

Представитель организации ООО «ВентСервис»: Генеральный директор Ильдаров Т.А.

должность Ф.И.О.

Провели Периодическую проверку технического состояния вентиляционных каналов

первичную/периодическую

многоквартирного жилого дома

вентиляционных, дымовых

указать наименование объекта

По адресу: с. Кумух, ул. Р. Сулейманова, д.18

- Цель проверки: Пригодность к эксплуатации -наличие тяги в каналах;
- отсутствие засоров в каналах;
 - герметичность вытяжных каналов и коробов;
 - наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
 - наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
 - наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов;
 - отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
 - наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Сечение канала (д)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	Вентиляционный канал	620x215	Помещения	Очищен	Соответствует	Соответствует
2	Вентиляционный канал	620x215	Помещения	Очищен	Соответствует	Соответствует
3	Вентиляционный канал	620x215	Помещения	Очищен	Соответствует	Соответствует
4	Вентиляционный канал	620x215	Помещения	Очищен	Соответствует	Соответствует

Закключение: вентиляционные каналы исправны, каналы чисты и проходимы, тяга имеется, каналы соответствуют нормативным требованиям и могут быть допущены к эксплуатации

(пригодны/непригодны)

Метод проверки: комбинированный (визуальный, инструментальный).

Сведения о поверке используемых приборов и их заводские номера:

1. Термоанемометр - «Мегеон 11012» (внесен в ГРСИ под номером 89860-23), дата проверки: май 2026г., заводской номер: 11200047.

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)

МО «Сельсовет Кумухский»: ИНН:0520001508

(полное наименование и ИНН организации)



(подпись, печать)


Магомедов Р.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель организации, выполнившей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ВентСервис»: ИНН:0500054195

(полное наименование и ИНН организации)



(подпись, печать)

Ильдаров Т.А.

(Ф.И.О.)